



**Промрукав**  
Русский производитель электрики

ООО «Промрукав»  
601273, Владимирская обл., Суздальский р-н,  
с. Павловское, 259 км, а/д М-7 (Волга-1).  
+7 (495) 969-27-20

## ПАСПОРТ

### Т-образный ответвитель с крышкой Стандарт Промрукав

ТУ	ТУ 25.11.23-001-52715257-2019
Бренд	Промрукав
Гарантия производителя, мес.	12
Климатическое исполнение	УХЛ2
Рабочая температура, °С	-80...150
Срок хранения	12 месяцев с даты отгрузки, в упаковке предприятия - изготовителя
Цвет	Светло-серый

\*характеристики соответствуют базе ЕТИМ версия 5

Наименование показателя согласно НД	Нормы по НД, КД	Значение
Проверка внешнего вида	Поверхность не должна иметь задиры, трещины, вмятины, острые кромки и заусенцы. Сварные соединения не должны иметь прожогов, непроваров, а также вмятин, глубина которых превышает 10 % от суммарной толщины свариваемых листов. На изделии, изготовленном из оцинкованного листа, в местах сварки допускаются темные пятна.	Соответствуют
Проверка высоты, ширины и длины	Линейные размеры не должны превышать следующих значений: $\pm 5$ мм в длину, $\pm 1,5$ мм на ширину и высоту.	Соответствуют
Проверка изделий на собираемость	При сборке не должно потребоваться какой либо правки или рихтовки изделий.	Соответствуют
Проверка наличия и правильности содержания маркировки упаковочного ярлыка	Наименование и товарный знак предприятия, наименование изделия, количество, габаритные размеры, дату изготовления, цвет, № ОТК, Фамилия упаковщика.	Соответствуют

### Заключение о качестве

Продукция проверена, признана соответствующей ТУ 25.11.23-001-52715257-2019

Заместитель коммерческого директора  
должность



подпись

*Бурдаев В.В.*

Бурдаев В.В.  
Ф.И.О.